



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HK02.B.00040/25

Серия **RU** № **0533039**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Центр Подтверждения Соответствия «Пожарная Безопасность». Место нахождения (адрес юридического лица): 109428, РОССИЯ, город Москва, проспект Рязанский, дом 10 строение 2, ЭТ/ПОМ/КОМ 4/VI/22. Адрес места осуществления деятельности: 109428, РОССИЯ, Город Москва, проспект Рязанский, дом 10 строение 2, ЭТ/ПОМ/КОМ 4/VI/33. Регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.11HK02 выдан 16.09.2023. Номер телефона: +7 (495) 592-68-11. Адрес электронной почты: cps-pb.info@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СИНТЕЗ ГРУПП». Место нахождения (адрес юридического лица): 142207, РОССИЯ, Московская область, городской округ Серпухов, город Серпухов, переулок Центральный, дом 30А, помещение 11, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 142207, РОССИЯ, Московская область, городской округ Серпухов, город Серпухов, переулок Центральный, дом 30А, помещение 11, этаж 3. Основной государственный регистрационный номер: 1195074008249. Номер телефона: +7 (499) 403-35-51. Адрес электронной почты: info@sintez.cc

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СИНТЕЗ ГРУПП». Место нахождения (адрес юридического лица): 142207, РОССИЯ, Московская область, городской округ Серпухов, город Серпухов, переулок Центральный, дом 30А, помещение 11, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142207, РОССИЯ, Московская область, городской округ Серпухов, город Серпухов, переулок Центральный, дом 30А, помещение 11, этаж 3.

ПРОДУКЦИЯ

Средство огнезащиты стальных конструкций: покрытие огнезащитное огнетушащее «STEG», состоящее из двух слоев (Слой 1 и Слой 2), изготавливаемое в соответствии с ТУ 20.30.22-034-40763280-2024 «Покрывание огнезащитное огнетушащее STEG», в композиции с грунтовкой ГФ-021, изготавливаемой по ГОСТ 25129-2020, и финишным слоем из покрытия защитного атмосферостойкого «STEG», изготавливаемого по ТУ 20.30.22-036-40763280-2024. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № С-6/11-2025 от 28.11.2025 испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: ТРПБ.RU.ИИ24. Акт о результатах анализа состояния производства № 034-25 от 17.11.2025 органа по сертификации ООО «ЦПС «Пожарная Безопасность», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HK02. Эксперты, подписавшие акт о результатах анализа состояния производства: Трошина Вера Владимировна, Кондауров Михаил Иванович. Иные документы, представленные заявителем в качества доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, приведены в приложении – бланк № 1039329. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением № 1) (пункты 3.4, 6.1), см. приложение бланк № 1039329. Условия и сроки хранения, срок службы: см. приложение бланк № 1039329. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) – 17.11.2025.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.11.2025 **ПО** 27.11.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

ПО

27.11.2030

(подпись)

(подпись)



Габриелян Гурген Станиславович
(Ф.И.О.)

Борисов Денис Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HK02.B.00040/25

Серия **RU** № **1039329**

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 20.30.22-034-40763280-2024 «ПОКРЫТИЕ ОГНЕЗАЩИТНОЕ ОГNETУШАЩЕЕ «STEG» от 19.06.2024;

Технические условия ТУ 20.30.22-036-40763280-2024 «ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ АТМОСФЕРОСТОЙКОЕ «STEG» от 19.06.2024;

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТР-034-40763280-2024 «Нанесение покрытия огнезащитного огнетушащего STEG (ТУ 20.30.22-034-40763280-2024) на стальные конструкции» от 19.06.2024.

Стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением № 1)	пункты 3.4, 6.1	Средство огнезащиты стальных конструкций, нанесенное в соответствии с ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ ТР-034-40763280-2024, в составе: - грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; - покрытие огнезащитное огнетушащее «STEG», изготавливаемое по ТУ 20.30.22-034-40763280-2024, состоящее из двух слоев: Слой 1 – толщина сухого слоя не менее 0,65 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 1,17 кг/м.кв. без учета потерь), Слой 2 – толщина сухого слоя не менее 0,80 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 1,60 кг/м.кв. без учета потерь); - финишный слой – покрытие защитное атмосферостойкое «STEG» (ТУ 20.30.22-036-40763280-2024) толщиной сухого слоя не менее 0,08 мм, при испытаниях на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 (ГОСТ 35087-2024) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 6-ю группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53295-2009 (время достижения критической температуры 500 °С – не менее 30 минут)

Условия и сроки хранения, срок службы (годности).

Условия хранения покрытия огнезащитного огнетушащего «STEG» и покрытия защитного атмосферостойкого «STEG» в соответствии с ГОСТ 9980.5: при температуре от минус 40 °С до плюс 40 °С согласно п.9.1 ТУ 20.30.22-034-40763280-2024, п.9.1 ТУ 20.30.22-036-40763280-2024.

Сроки хранения: 12 месяцев со дня изготовления согласно п.12.2 ТУ 20.30.22-034-40763280-2024, п.12.2 ТУ 20.30.22-036-40763280-2024.

Срок службы покрытия при соблюдении условий нанесения и эксплуатации – не менее 15 лет согласно п.12.4 ТУ 20.30.22-034-40763280-2024, п.12.4 ТУ 20.30.22-036-40763280-2024.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Габриэлян Гурген Станиславович
(Ф.И.О.)

Борисов Денис Владимирович
(Ф.И.О.)